



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов
427270, Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Ленина, 22
тел/(факс) 8(34159)3-12-67 selgpn@mchs-18.ru

с.Селты

«13» августа 2019 г.

Предписание № 38/21/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Сюромощурская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сюромощурская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики
Перминовой Ларисе Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 38/21 от «29» июля 2019 года, выданного заместителем главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 30 мин. «12» августа 2019 г. до 15 ч. 00 мин. «12» августа 2019 г. и с 09 ч. 30 мин. «13» августа 2019 г. до 10 ч.00 мин. «13» августа 2019 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта защиты по адресу: 427285 д.Сюромощур Селтинского района Удмуртской Республики ул. Пушкинская, 2, на котором осуществляет деятельность муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сюромощурская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики, юридический адрес: 427285 д.Сюромощур Селтинского района Удмуртской Республики ул. Пушкинская, 2.

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Зорин Сергей Николаевич

совместно с: директором муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сюромощурская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики Перминовой Ларисой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-
---------------	--	---	--	--

1.	2	шены 3	4.	полнение) 5.
21/1/1	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения школы и класс мастерской) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (фактический между данными помещениями установлена деревянная дверь)	ст. 4 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый Государственной Думой РФ 05.07.2008; п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений СП 4.13130.2013 п. 4.2, п.5.6.4 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	15 июля 2020 года	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Зорин С.Н.

(должность фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)
«13» августа 2019 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сюромощурская основная общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики Перминова Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)